



Autorizovaná osoba 205

U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7  
Rozhodnutí o autorizaci. č.37/2006 ze dne 1.9.2006

vydává

## CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY

č. 205/C6/2019/0754

V souladu s ustanovením § 6 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády 215/2016Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

**Beton pevnostních tříd: C12/15 (B 15) a vyšší**

výrobce:

**TBG METROSTAV s.r.o.**

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČ: 63992990

místo výroby:

**170 00 Praha 7-Libeň, ul. Povltavská 440**

posoudila systém řízení výroby, zda odpovídá příslušným technickým podkladům podle § 6 odst.1 písm. d) výše uvedeného nařízení a zjistila, že systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené určenou normou **ČSN EN 206+A1:2018 Beton- Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, ČSN P 732404:2016 Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda-doplňující informace, ČSN 736123-1 Stavba vozovek- Cementobetonové kryty** odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 a dokladu vystavenému podle § 6 odst. 1 písmene a)

Zpráva o výsledku posouzení řízení výroby betonárny č. 1439/2019 ze dne 29.8.2019 obsahuje zjištění a popis výrobků.

Specifikace vyráběných betonů a seznam dokladů o počátečních zkouškách typu výrobku jsou uvedeny v příloze tohoto certifikátu, který je jeho nedílnou součástí

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu po kterou se požadavky stanovené v určené normě, na kterou je uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby, výrazně nezmění

Autorizovaná osoba provádí nejméně 1x za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce.

*Tento certifikát nahrazuje certifikát č. 205/C6/2018/0754 ze dne 2.8.2018 z důvodu nových průkazných zkoušek*

V Praze dne 2.9.2019



Ing. Pavel Florian  
ředitel



Autorizovaná osoba 205

U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7  
Rozhodnutí o autorizaci č. 37/2006 ze dne 1.9.2006  
PŘÍLOHA

k certifikátu systému řízení výroby č. 205/C6/2019/0754

## TBG METROSTAV s.r.o.

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8  
IČ: 63992990

místo výroby:

**170 00 Praha 7-Libeň, ul. Povltavská**

### Specifikace vyráběných betonů:

C 12/15 X0; C 16/20 X0; C 20/25 X0; XC1;  
C 25/30 X0; XC1-2; XF2;  
C 30/37 X0; XC1-4; XD1-2; XF1-4; XA1-2  
C 35/45 X0; XC1-4; XD1-3; XF1-4; XA1-3,  
C 40/50, C 45/55, C 50/60, X0, XC1-4, XD1-3; XF1-4, XA1-3  
**Podle ČSN EN 206+A1:2018 tabulka F.1**

C 12/15X0(F.1.1); C 16/20X0, XC1,2(F.1.1); C 20/25 X0, XC1-3(F.1.1);  
C 25/30 X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2(F.1.1);  
C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3(F.1.1);  
C 35/45 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3(F.1.1);  
C 40/50, C 45/55 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (F.1.1);  
C 50/60 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3 (F.1.1)

**Podle ČSN EN 206+A1+ ČSN P 732404 Tabulky F.1.1**

C 12/15X0(F.1.2); C 16/20X0 (F.1.2); C 20/25 X0, XC1 (F.1.2);  
C 25/30 X0, XC1-3, XD1-2, XF1-3, XA1-2(F.1.2);  
C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3(F.1.2);  
C 35/45, C 40/50 C 45/55 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3(F.1.2);  
C 50/60 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3

**Podle ČSN EN 206+A1+ ČSN P 732404 Tabulky F.1.2**

C 25/30 XM1-2, C 30/37 XM1-3, C 35/45, C 40/50, C 45/55 a C 50/60 XM1-3

**Podle ČSN P 732404 Tabulky F.2**

CB I

**Podle ČSN 736123-1**

### Doklady o výsledcích počátečních zkoušek typu výrobku:

Zprávy o průkazných zkouškách betonu č. Li/2150/2018 dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 732404 zpracované laboratoří Betotech s.r.o. Beroun, Zpráva č. TBG 18/08/1 ze dne 6.12.2018 vystavená akreditovanou laboratoří SQZ Praha s.r.o., Zpráva č. Z/8/19 ze dne 10.7.2019 a zpráva č. RO 18 na CB I vystavená akreditovanou zkušební laboratoří SQZ, s.r.o. Praha

*Tato příloha k certifikátu nahrazuje přílohu k certifikátu č. 205/C6/2018/0754 ze dne 2.8.2018 z důvodu nových průkazných zkoušek*

V Praze dne 2.9.2019

Ing. Pavel Florian  
ředitel

